



Rawa Mazowiecka 02.03.2023 rok

Nasz znak: PPIS.HŚ.HK.9020.3.1.2023.AL

**ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.**  
**ul. Katowicka 20**  
**96-200 Rawa Mazowiecka**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2016 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni „AQUARIUM” w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 za rok 2022.**

Podstawą wykonania niniejszej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zwanego dalej „rozporządzeniem”;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;  
z uwzględnieniem zastosowanych na przedmiotowej pływalni rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych;
- woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z sieci wodociągu publicznego i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2294);
- pływalnia jest obiektem krytym, posiada 3 niecki basenowe oraz 2 wanny z hydromasażem, które posiadają własne obiegi wody;
- w procesie uzdatniania wody stosowane są reagenty czyli: promieniowanie UV, kwas solny (korekta pH) i podchloryn sodu (dezynfekcja) oraz filtracja na filtrach piaskowych.

Analiza zdarzeń występujących w trakcie omawianego okresu.

1. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią czyli ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 poprzez:
  - bieżącą obserwację jakości wody, z prowadzeniem zapisów tych czynności;
  - automatyczne pomiary pH, chloru wolnego i potencjału redox; prowadzenie zapisów odczytów z urządzeń z ustaloną częstotliwością;
  - monitorowanie jakości wody będącej w obiegu i w nieckach basenowych, w ramach badań wykonywanych w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zgodnie z ustalonym z PPIS w Rawie Mazowieckiej harmonogramem, a także w przypadku innych potrzeb.

Zakres i częstotliwość w/w badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2016).

Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał do PPIS w Rawie Mazowieckiej sprawozdania z wykonanych badań.

2. PPIS w Rawie Mazowieckiej w 2022 roku wykonywał własne planowe badania jakości wody na pływalni, próbki wody basenowej pobierano w **maju i w listopadzie**. Zakres badań obejmował parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz z zakresu bakterii z rodzaju Legionella. Analizy wykonywane były w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

3. Wyniki badań jakości wody.

Jakość wody na pływalni „AQUARIUM” w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i z zakresu bakterii z rodzaju Legionella

Wyniki uzyskane z kontroli wewnętrznej, jak i urzędowej kontroli PIS wykazały poziom bezpieczny dla osób korzystających z pływalni.

4. Ocena końcowa.

Niniejsza ocena jest szóstą roczną oceną funkcjonowania pływalni „AQUARIUM” i nadzoru nad jakością wody na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

**Reasumując:**

**jakość wody na pływalni „AQUARIUM” spełnia wymogi cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadaje się do kąpieli.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rawie Mazowieckiej

*[Podpis]*  
mgr farm. Krzysztof Jasiński

Otrzymują:

1. ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20;
2. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
3. a/a.