



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej**  
**96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka 15**  
tel. centrala: 42 600 69 91  
[www.gov.pl/web/psse-rawa-mazowiecka](http://www.gov.pl/web/psse-rawa-mazowiecka)  
e-mail: [sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl)

Rawa Mazowiecka, dn. 18 marca 2025 r.

HK.9020.3.5.2025

**ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.**  
**ul. Katowicka 20**  
**96-200 Rawa Mazowiecka**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1230) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni „AQUARIUM” w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20**

**za rok 2024**

Podstawą wykonania niniejszej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zwanego dalej „rozporządzeniem”;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz z uwzględnieniem zastosowanych na przedmiotowej pływalni rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych:
  - woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294);
  - pływalnia jest obiektem krytym, posiada 3 niecki basenowe oraz 2 wanny z hydromasażem, które posiadają własne obiegi wody;
  - w procesie uzdatniania wody stosowane są reagenty czyli: promieniowanie UV, FlokTix (wodny roztwór polichlorku glinu do flokulacji wody basenowej), Minus pH (korektor pH zmniejszający odczyn pH w basenach kąpielowych), B 001 - Glon Fighter Strong (preparat zwalczający glony, bakterie i grzyby w wodzie basenów kąpielowych) i podchloryn sodu (dezynfekcja) oraz filtracja na filtrach piaskowych.

Analiza zdarzeń występujących w trakcie omawianego okresu.

1. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią czyli ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 poprzez:
  - bieżącą obserwację jakości wody, z prowadzeniem zapisów tych czynności;

- automatyczne pomiary pH, chloru wolnego, potencjału redox, temperatury wody; prowadzenie zapisów odczytów z urządzeń z ustaloną częstotliwością;
- monitorowanie jakości wody będącej w obiegu i w nieckach basenowych, w ramach badań wykonywanych w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawie Mazowieckiej harmonogramem a także w przypadku innych stwierdzonych nieprawidłowości.

Zakres i częstotliwość w/w badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1230).

Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rawie Mazowieckiej sprawozdania z wykonanych badań.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w 2024 roku wykonał własne planowane badania jakości wody na pływalni.

Próbki wody: doprowadzonej do budynku pływalni, wody basenowej i z natrysków pobierano 2 razy w roku: **w maju i w październiku**. Zakres badań obejmował parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz z zakresu bakterii z rodzaju Legionella sp. Analizy wykonywane były w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

3. Wyniki badań jakości wody.

Jakość wody na pływalni „AQUARIUM” w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i z zakresu bakterii z rodzaju Legionella sp.

Wyniki uzyskane z kontroli wewnętrznej, jak i urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały poziom bezpieczny dla osób korzystających z pływalni.

4. Ocena końcowa.

Niniejsza ocena jest ósmą roczną oceną jakości wody na funkcjonującej pływalni „AQUARIUM”, wydaną na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

#### **Reasumując:**

**Jakość wody na pływalni „AQUARIUM” spełnia wymogi cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadaje się do kąpielii.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawie Mazowieckiej  
Paulina Stępień-Kwapisz**

/dokument podpisany elektronicznie/

#### Otrzymują:

1. ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 20;
2. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
3. ŁPWIS, ul. Wodna 40, Łódź
4. a/a.