



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni „AQUARIUM” w Rawie Mazowieckiej za 2025 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1230) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni „AQUARIUM” w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 za rok 2025

Podstawą wykonania niniejszej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zwanego dalej „rozporządzeniem”;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz z uwzględnieniem zastosowanych na przedmiotowej pływalni rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych:
 - woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294);
 - pływalnia jest obiektem krytym, posiada 3 niecki basenowe oraz 2 wanny z hydromasażem, które posiadają własne obiegi wody;
 - w procesie uzdatniania wody stosowane są reagenty czyli: promieniowanie UV, FlokTix (wodny roztwór polichloru glinu do flokulacji wody basenowej), Minus pH (korektor pH zmniejszający odczyn pH w basenach kąpielowych), B 001 - Glon Fighter Strong (preparat zwalczający glony, bakterie i grzyby w wodzie basenów kąpielowych) i podchloryn sodu (dezynfekcja) oraz filtracja na filtrach piaskowych.

Analiza zdarzeń występujących w trakcie omawianego okresu.

1. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią czyli ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 poprzez:
 - bieżącą obserwację jakości wody, z prowadzeniem zapisów tych czynności;
 - automatyczne pomiary pH, chloru wolnego, potencjału redox, temperatury wody; prowadzenie zapisów odczytów z urządzeń z ustaloną częstotliwością;
 - monitorowanie jakości wody będącej w obiegu i w nieckach basenowych, w ramach badań wykonywanych w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawie Mazowieckiej harmonogramem



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21

a także w przypadku innych stwierdzonych nieprawidłowości. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w 2025 roku 2 x w miesiącu.

Zakres i częstotliwość w/w badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1230).

Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rawie Mazowieckiej sprawozdania z wykonywanych badań.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w 2025 roku wykonał własne planowane badania jakości wody na pływalni.

Próbki wody: doprowadzonej do budynku pływalni z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia, wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji, wody z niecek basenowych i ciepłej wody użytkowej z natrysków w roku 2025 pobrano 1 raz w miesiącu marcu. Zakres badań obejmował parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz z zakresu bakterii z rodzaju *Legionella* sp. Analizy wykonywane były w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

3. Wyniki badań jakości wody.

Jakość wody na pływalni „AQUARIUM” w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i z zakresu bakterii z rodzaju *Legionella* sp.

Wyniki uzyskane z kontroli wewnętrznej, jak i urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały poziom bezpieczny dla osób korzystających z pływalni.

4. Ocena końcowa.

Roczna ocena jakości wody na funkcjonującej pływalni „AQUARIUM” w Rawie Mazowieckiej wydana została na podstawie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Reasumując:

Jakość wody na pływalni „AQUARIUM” spełnia wymogi cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadaje się do kąpieli.

Paulina Stępień-Kwapisz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
/dokument podpisany elektronicznie/
/ data złożenia podpisu: 18 marca 2026 /



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 42 600 69 91
sekretariat.psse.rawamazowiecka@sanepid.gov.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-26194-68444-GETTF-21